สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นภ ๖๓๐๒/๕๙๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
ถนนอุดร - เลย นภ ๓๙๑๗๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งให้แก้ไขความชำรุดบกพร่อง

เรียน ผู้จัดการ กิจการร่วมค้าเพชรพลัง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่ กิจการร่วมค้าเพชรพลัง ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลนากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๕๖,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากผู้ควบคุมงานพร้อมคณะกรรมการ ได้ออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลนากลางทำการตรวจสอบความหนาของทรายบ่อฝังกลบ จำนวน ๑๐ จุด ปรากฏว่า ได้ความหนาตามแบบจำนวน ๕ จุด และไม่ได้ความหนาตามแบบจำนวน ๕ จุด ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงขอให้ท่านแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานโดยทรายมาลงเพิ่มให้ได้ความหนาตามแบบรูปรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. ๐ – ๔๒๓๕ – ๙๐๔๔ ต่อ ๓๐

.....ผ.กองคลัง
.....ห้.งาน
.....เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์